

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СЫЗРАНЬ, ОКТЯБРЬСК И  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ СЫЗРАНСКИЙ, ШИГОНСКИЙ  
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Сызрань  
(место составления акта)

«07» марта 2017 года  
(дата составления акта)  
«10» час. «00» мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№53**

По адресу / адресам: Самарская область, г.о. Сызрань, ул. Гоголя 30  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 53 от «24» января 2017 года начальника ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области (Главного государственного инспектора г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Колокольцева П.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №19 имени Героя России Алексея Кириллина города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«15» февраля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

«07» марта 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/3 часа.  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Максименкова Наталья Владимировна

15 февраля 2017 года, 10:00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----.  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Пузин Олег Владимирович – Старший инспектор ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области

При проведении проверки присутствовали: директор ГБОУ СОШ №19 имени Героя России г. Сызрани г.о. Сызрань Самарской области Максименкова Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

**■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Перед эвакуационными выходами, ведущими с лестничных клеток непосредственно наружу, не установлены ручные пожарные извещатели. (ГБОУ Самарской области СОШ №19 им. Героя России А. Кириллина г. Сызрани г.о. Сызрань Самарской области)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1 ст. 1; ч. 4 ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6; ст. 89; ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 4 ст. 16.1; ст. 46; НПБ 88-01 прил. 13 п. 3; СП 5.13130.2009 прил. Н п. 3.	Администрация городского округа Сызрань Самарской области
2	Здание не в полном объеме оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (подвальные помещения, помещение, где расположен спортивный инвентарь). (ГБОУ Самарской области СОШ №19 им. Героя России А. Кириллина г. Сызрани г.о. Сызрань Самарской области)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1 ст. 1; ч. 4 ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6; ст. 89; ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 4 ст. 16.1; ст. 46; НПБ 110-03 п. 3, п. 4 табл. 1 п. 9; СП 5.13130.2009 п. А3, п. А4 табл. А1 п. 9.	Администрация городского округа Сызрань Самарской области
3	На путях эвакуации применен материал (масляная краска) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этого материала, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним (ступени, площадки лестничных клеток окрашены масляной краской). (ГБОУ Самарской области СОШ №19 им. Героя России А. Кириллина г. Сызрани г.о. Сызрань Самарской области)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1 ст. 1; ч. 4 ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6; табл. 3; табл. 27; табл. 28; ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 4 ст. 16.1; ст. 46; СП 1.13130.2009 п. 4.3.2.	МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений» в лице директора Бовкуна Михаила Ивановича
4	Допускается повреждение (отслоения, трещины, изменение цвета, посторонние пятна, инородные включения) огнезащитного состава строительных конст-	ППР в РФ п. 21.	МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений» в лице директора Бовкуна Михаил

	рукций деревянных стропил и обрешетки чердачного помещения здания. (ГБОУ Самарской области СОШ №19 им. Героя России А. Кириллина г. Сызрани г.о. Сызрань Самарской области)		ла Ивановича
5	На уличных светильниках, установленных на здании, отсутствуют колпаки, (рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильников. (ГБОУ Самарской области СОШ №19 им. Героя России А. Кириллина г. Сызрани г.о. Сызрань Самарской области)	ППР в РФ п. 42в	МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений» в лице директора Бовкуна Михаила Ивановича
6	Не восстановлены имеющиеся окна в подвальных помещениях (прямки). (ГБОУ Самарской области СОШ №19 им. Героя России А. Кириллина г. Сызрани г.о. Сызрань Самарской области)	ППР в РФ п. 26.	МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений» в лице директора Бовкуна Михаила Ивановича
7	Не предоставлен годовой план-график, составленный с учетом технической документации завод-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). (ГБОУ ООШ №11 им. Героя Советского Союза А.Г. Кудрявцева г.о. Сызрань Самарской области)	ППР в РФ п. 63.	МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений» в лице директора Бовкуна Михаила Ивановича
8	Нарушена целостность ограждения на кровле. (ГБОУ Самарской области СОШ №19 им. Героя России А. Кириллина г. Сызрани г.о. Сызрань Самарской области)	ППР в РФ п. 24.	МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений» в лице директора Бовкуна Михаила Ивановича
9	Имеющиеся наружные пожарные лестницы не соответствуют ГОСТ Р 53254-2009, на основании заключений от 12.12.2013г. и протоколов испытаний №81 и 82 от 12.12.2013г. (лестницы не оборудованы ограждающими элементами; расстояние от уровня земли до нижней ступени лестницы более	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4; ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ГОСТ Р 53254-2009 прил. Б, п. 4.1;	МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений» в лице директора Бовкуна Михаила Ивановича

	2500 мм.; расстояние от оконных проемов до марша лестниц менее 1,0м.) (ГБОУ Самарской области СОШ №19 им. Героя России А. Кириллина г. Сызрани г.о. Сызрань Самарской области)	СП 1.13130.2009 п. 4.4.2	
10	Выход из подвала сообщается с лестничной клеткой. (ГБОУ Самарской области СОШ №19 им. Героя России А. Кириллина г. Сызрани г.о. Сызрань Самарской области)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4; ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; СНиП II-A. 5-62 п. 4.6; СНиП II-L. 2-72* п. 4.24; СНиП 21-01-97* п. 6.9*, п. 7.23*; СНиП 2.08.02-89* п. 1.97; СП 1.13130.2009 п. 5.2.7	Администрация городского округа Сызрань Самарской области

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_
- нарушений не выявлено: \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

*Мах*

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 53 от «24» января 2017 года;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области (Государственный инспектор г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору)  
Пузин Олег Владимирович



\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлены, копию акта со всеми приложениями получили:

Директор ГБОУ Самарской области СОШ №19 имени Героя  
России Алексея Кириллова г. Сызрани г.о. Сызрань Самарской  
области, Максименкова Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



(подпись)

«07» марта 2017 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)